

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.0967

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
30 de julho de 2025
July 30, 2025

Validade/Expiration
29 de julho de 2027
July 29, 2027



Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

Condukti Indústria de Fios e Cabos Especiais Ltda.

avaliou o produto/has had

Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR) para tensões até 1 kV.

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação/evaluated and meets the requirements of the certification program

**Standard Operation Procedure-
ULID-019065**

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./and can display the Conformity Identification Seal on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: **UL-BR 25.0967**

Emissão/Issue
30 de julho de 2025
July 30, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
29 de julho de 2027
July 29, 2027

Solicitante/Certificate Holder
Party site number 3551318

Conduitti Indústria de Fios e Cabos Especiais Ltda.
Via Vp R3, S/N, Quadra 02-A Módulo 38, Daia, Anápolis, GO 75.132-015 Brasil
CNPJ: 09.041.432/0001-15

Fabricante/Manufacturer
Party site number 3551318

Conduitti Indústria de Fios e Cabos Especiais Ltda.
Via Vp R3, S/N, Quadra 02-A Módulo 38, Daia, Anápolis, GO 75.132-015 Brasil
CNPJ: 09.041.432/0001-15

Escopo da Certificação/
Scope of Certification

Cabo flexível de potência 0,6/1kV Cu/HEPR/ PVC-ST2 90°C Classe 5.
Formação Unipolar, espessura da isolação tipo coordenada, sem blindagem metálica ou semicondutora e sem bloqueio no condutor.
Seções: 1x1,5 mm² à 1x16,0 mm².
Cores: Azul, verde, branco e preto.

Modelo de Certificação/
Certification model

5

Norma(s) Aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR 7286:2022

Identificação UL Solutions/
UL Solutions identification

BR5770/Vol.1/Sec.2

Identificação da família de produtos Certificados: Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR) para tensões até 1 kV.

Identification of the family of Certified products: *Power cables with extruded ethylene propylene rubber (HEPR) insulation for voltages up to 1 kV.*

Marca/ Brand name	Modelo/ Model	Descrição/ Description	Código de barras/ Bar code number
CONDUTTI	DUTTIFLEX	Cabo flexível de potência 0,6/1kV Cu/HEPR/ PVC-ST2 90°C Classe 5. Formação unipolar, espessura da isolação tipo coordenada, sem blindagem metálica ou semicondutora e sem bloqueio no condutor. Seções: 1x1,5 mm ² à 1x16,0 mm ² . Cores: Azul, verde, branco e preto	N/A

Componentes críticos / Critical components:

Condutor de cobre eletrolítico / Electrolytic copper conductor;

Composto poliolefinico termofixo (HEPR) livre de halogênios / Polyolefin thermoset compound (HEPR) halogen free;

Composto de Policloreto de Vinila ST2 / ST2 Polychloride vinyl compound

Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil previstas no(s) procedimento(s) específico(s).

The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil provided for in the specific procedure(s).



UL do Brasil
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – latam.ul.com/

Página/Page: 2 / 3
Form-ULID-019651 V2.0

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.0967

Emissão/Issue

30 de julho de 2025

July 30, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration

29 de julho de 2027

July 29, 2027

2. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade acesse: <https://iq.ulprospector.com/> e utilize o código de Identificação UL Solutions informado acima (BR5770) na busca.
To check the updated regularity of this Certificate of Conformity, visit: <https://iq.ulprospector.com/> and use the UL Solutions Identification code provided above (BR5770) in the search.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima.
This certificate applies to the products that are identical to the investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil that will decide about certificate force.
5. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o programa acima citado.
This license is related to a commercial proposal and to the program above cited.

Histórico de revisões/Revisions history:

Revisão/ Review	Data/ Date	Descrição da revisão/ Revision description
00	30 de julho de 2025 July 30, 2025	Emissão inicial/Initial issue
A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones		